

115年國立虎尾農工用電費率計算

	(A)基本電費(約定)	(B)流動電費	(C)超約費	(D)高壓電保養費	(E)用電度數
114年 01月	66,760.0	100,088.0	-	109,000	48,440
114年 02月	66,760.0	81,085.2	-		41,840
114年 03月	66,760.0	79,637.2	-		39,480
114年 04月	66,760.0	104,037.6	-		51,080
114年 05月	66,760.0	123,033.2	-		59,920
114年 06月	78,100.0	187,389.2	36,384		80,560
114年 07月	89,440.0	214,177.6	-		79,680
114年 08月	89,440.0	138,250.4	-		52,560
114年 09月	89,440.0	167,265.6	-		63,840
114年 10月	89,440.0	244,854.4	33,380.0		88,800
114年 11月	78,100.0	176,081.6	13,352		74,360
114年 12月	66,760.0	112,363.6			55,640
總計	914,520.0	1,728,263.6	83,116.2	109,000	736,200

每度電

費率= (A + B + C + D) / E

= 3.851

每度電

費率=

4

費率 級距

4.5 4~4.5

4 3.5~4

3.5 3~3.5

115年國立虎尾農工冷氣費率計算

	(A)基本電費(約定)	(B)超約費	(C)高壓電保養費	(D)用電度數	
114年 01月			36,333.33		取 夏 月
114年 02月					
114年 03月					
114年 04月					
114年 05月					
114年 06月					
114年 07月	89,440.0	-		79,680	
114年 08月	89,440.0	-		52,560	
114年 09月	89,440.0	-		63,840	
114年 10月	89,440.0	33,380.0		88,800	
114年 11月					
114年 12月					
總計	357,760.0	33,380.0	36,333	284,880	

冷氣

每度電費率= 流動電費費率 3.18 + (A + B + C) / D

= 4.681

冷氣

每度電費率= 5

費率	級距
5.5	5~5.5
5	4.5~5
4.5	4~4.5

*台電流動電費計算= $\frac{2.98 \times 8(08:00-16:00) + 4.78 \times 1(16:00-17:00)}{9}$ = '3.18